



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Управление надзорной деятельности

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 тел. 8-(863)-240-63-08, fax 244-27-85,

Отделение надзорной деятельности по Родионово-Несветайскому району
ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Ростовская область, 346580

Телефон: 8-(86340)-30-6-46, fax 8-(86340)-30-4-30, E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 8211171

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение

Платово-Ивановская основная общеобразовательная школа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного начальником отделения НД по Родионово-Несветайскому району Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Грибенко Владимиром Николаевичем от 01 августа 2011 № 82, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. "25" августа 2011 г. по 16 ч. 00 мин. "25" августа 2011 г. проведена плановая выездная проверка Муниципального образовательного учреждения Платово-Ивановской ООШ по адресу: 346590, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Платово-Ивановка, ул. Чапаева, 3.

Должностные лица, проводившие проверку:

Государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору майор внутренней службы Русанов Дмитрий Николаевич

совместно с: директором МОУ Платово-Ивановская ООШ Куценко Ю.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции чердачного помещения и кровли по истечении срока действия обработки (пропитки) не обработаны (пропитаны) повторно.	ППБ 01-03, п. 36 «Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно»	30.06.2012г	
2	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ППБ 01-03, п. 60, абзац 3 «При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией		

		светильника»		
3	Допускается эксплуатация огнетушителей после срока обязательной перезарядки.	ППБ 01-03, прил. №3, п. 17 «Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться»		
4	Допускается пользование электрочайниками без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара (устранено в ходе проверки).	ППБ 01-03, п. 60, абзац 4 «При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара»		
5	Не проведено обучение по программе пожарно-технического минимума руководителей, специалистов и работников учреждения, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.	ППБ 01-03, п. 3; Приказ N 645 МЧС РФ от 12.12.2007г., п. 31 «Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре»	30.12.2011г	

Установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНД по

Родионово-Несветайскому району

ГУ МЧС России по Ростовской области

майор внутренней службы Русанов Д.Н.

«25» августа 2011 г.

Предписание для исполнения получил(а):

И.И.И.И.
(подпись)

«25» августа 2011 г.



М.Л.П.*

Д.Н.И.И.
(подпись)

директор Ю.А.И.И.
(должность, фамилия, инициалы)