



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003, тел: 8(863) 240-67-66.

факс: 8(863) 280-86-69. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Ленина, 30, сл. Родионово-Несветайская, Родионово-Несветайский район, Ростовская область 346580.

Тел (факс): 8 (86340) 30-6-46., E-mail: 73gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 32/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Родионово-Несветайского района Платово-Ивановская основная общеобразовательная школа

Руководителю

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района Платово-Ивановская основная общеобразовательная школа

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Родионово-Несветайского района по пожарному надзору от «16» сентября 2019 года, №32, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин «30» сентября 2019 г. проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Родионово-Несветайскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - главным государственным инспектором Родионово-Несветайского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного образовательного учреждения Родионово-Несветайского района Платово-Ивановская основная общеобразовательная школа, расположенной по адресу(ам): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, с. Плато-Ивановка, ул. Чапаева, 3 совместно с директором МБОУ Родионово-Несветайского района Платово-Ивановская ООШ Козорезовой Е.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности - не обеспечено исправное состояние эвакуационного освещения на путях эвакуации из здания и помещений образовательного учреждения.	п.33; п.43 Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»; ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.6.22 СНИП 21-01-97 «Строительные нормы и правила. Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.74 СНИП 23-05-95 «Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»	02.03.2020г.	
2.	На объекте защиты имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре, не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (не соответствует размер 600x400 мм., не обеспечено выполнение в фотолюминесцентном исполнении или с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника водоснабжения.	п.7 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390; ч.3 ст.4, ст. 151 №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.4.5, п.6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.4.3, п.6.1.4, п.6.1.2.3 ГОСТ Р 12.4.026-2015	02.03.2020г.	
3.	На объекте защиты не размещены на видных местах на этаже не менее 2-х огнетушителей.	п.468 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.03.2020г.	
4.	Допускается эксплуатация светильника без колпака (рассеивателя), предусмотренного конструкцией, в помещении библиотеки.	п.42 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.03.2020г.	
5.	На объекте защиты допускается размещение на пути эвакуации (в коридоре) мебели (деревянного шкафа).	п.36 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.03.2020г.	

6.	На объекте защиты не обеспечено в полном объеме исправное состояние знаков пожарной безопасности (знаков на путях эвакуации; мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, направление движения к пожарному резервуару, подъездов к зданию).	п.43, п. 55, п. 75 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.03.2020г.	
7.	Не внесены изменения в декларацию пожарной безопасности, разработанную в отношении объекта защиты.	п. 3, п. 7 прил. 2 Приказ МЧС РФ №91 от 24.02.2009	02.03.2020г.	
8.	Не отражены в полном объеме в инструкции о мерах пожарной безопасности все вопросы, в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима.	п.461, п. 462, п. 2 Правил противопожарного режима в РО, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390	02.03.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР

по Родионово-Несветайскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(главный государственный инспектор Родионово-Несветайского района по пожарному надзору)
капитан внутренней службы

Н.В. Марченко

«18» октября 2019г.



(подпись)



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» октября 2019г.

Директор
МБОУ Родионово-Несветайского района
Платово-Ивановская основная
общеобразовательная школа
Е.А. Козорезова